

Отдел надзорной деятельности и ПР по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39
(843) 238-75-69, телефон доверия 292-64-09

« 24 » октября 2017 г.
(дата составления акта)

г. Казань
(место составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 104

На основании: распоряжения ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район) № 104 от 20.09.2017 года вынесенного заместителем начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Врачевым Е.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева-КАИ".

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

09 октября 2017г. с 10 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

10 октября 2017г. с 12 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

12 октября 2017г. с 10 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

24 октября 2017г. с 10 часов 00 мин. до 11 часов 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: 4 дня, 10 часов 00 мин.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заполняется при проведении выездной проверки) вручено в канцелярию под входящий номер №5630 от 04.10.2017 г. 10.00 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

государственный инспектор г.Казани по пожарному надзору - старший инспектор отделения НД и ПР по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Дементьев С.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: начальник штаба ГО и ЧС ФГБОУ ВПО «КНИТУ им.А.Н. Туполева-КАИ» Никитин В.И., коменданты учебных зданий, заведующие лабораторий, комендантами общежитий.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

не выявлено

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных правовых актов):

не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: предписания ОНД № 174/1/174 от 28.09.2016г. (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Учебное здание №1 по ул.К.Маркса, 10.

1. **п.2.** Коридор подвала не обеспечен естественным освещением. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 41-01-2003 п.8.2.

Учебное здание №3 по ул.Толстого,15.

2. **п.3.** Допускается размещение складов и мастерских в подвалах выход, из которых сообщается с общими лестничными клетками. Правила противопожарного режима в РФ п.23.
3. **п.5.** Коридор подвала не обеспечен естественным освещением. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.1, 151, СНИП 41-01-2003 п.8.2.

Учебное здание №4 по ул.Горького,28/17.

4. **п.10.** Отсутствуют вторые эвакуационные выходы с 2-го этажа. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 21-01-97* п.6.13.
5. **п.11.** Сети внутреннего противопожарного водопровода выполнены не металлическими трубами. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 2.01.01-85 п.10.1.

Учебное здание №5 по ул.К.Маркса, 31.

6. **п.16.** Отсутствует дверь наружу с 1 этажа из лестничной клетки расположенная в середине здания. Правила противопожарного режима в РФ п.36
7. **п.17.** Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа нового здания пристройкой, установив наружную лестницу. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 21-01-97* п.6.13.
8. **п.18.** Отсутствует второй эвакуационный выход с 5-го этажа пристройкой. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 21-01-97* п.6.13.
9. **п.20.** Допускается размещение кладовых в подвале нового здания пристройкой вход, в который не изолирован от общей лестничной клетки. Правила противопожарного режима в РФ п.23.

Учебное здание №7 по ул.Б.Красная, 55.

10. **п.23.** Не восстановлена работоспособность насосов-повысителей. Правила противопожарного режима в РФ п.59.

Лыжная база по ул. Подлужная, 57.

11. **п.26.** Отсутствует второй эвакуационный выход с 1-го этажа. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 21-01-97* п.6.13.

Общежитие №1 по ул. Б.Красная, 7/9.

12. **п.28.** Отсутствуют двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 21-01-97* п.6.18.

Общежитие №5 по ул. Ершова, 30.

13. **п.31.** Отсутствуют двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНИП 21-01-97* п.6.18.

Общежитие №6 по ул. Товарищеская, 30.

14. **п.38.** Допускается на путях эвакуации раздвижные двери, препятствующие свободной эвакуации людей. Правила противопожарного режима в РФ п.36.

Общежитие №7 по ул. Товарищеская, 30а.

15. **п.44.** Не восстановлена работоспособность насосов-повысителей. Правила противопожарного режима в РФ п.59.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


документы по пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

 ✓

С актом проверки ознакомлен(а), акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 »  20 17 г. ✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)